

АКТ № 6
проверки готовности к отопительному периоду 2023 - 2024 гг.

с.Киргишаны
(место составления акта)

21.08.2023 г.
(дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением Главы Бисертского городского округа от 02.08.2023г. № 200 «О проверке готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг.» в составе:

председатель комиссии – Шторх Дмитрий Геннадьевич – заместитель главы администрации Бисертского городского округа.
члены комиссии:

- Ряпасов Олег Александрович – Директор МУП ЖКУ р.п. Бисерть;
фамилия, имя, отчество должность
- Выров Вячеслав Яковлевич – Начальник ЖЭУ МУП ЖКУ р.п. Бисерть;
фамилия, имя, отчество должность
- представитель Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию);
- представитель АО «Регионгаз-инвест» (по согласованию).

в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов, утвержденной

Главой Бисертского городского округа Суровцевой Валентиной Сергеевной

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду) в период с 14.08.2023 г. по 21.08.2023 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 4
– детский сад «Одуванчик» с.Киргишаны
(полное наименование предприятия)

С проведением проверки ознакомлена:

Бобрик Ольга Валерьевна

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя))

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 4 – детский сад «Одуванчик» с. Киргишаны, расположенный по адресу Свердловская обл., с. Киргишаны, ул. Школьная, 2

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
	Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:		
1.	Акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов.	Выполнено	Акт о гидропневматической промывке системы отопления от 16.05.2023 г. в присутствии представителя ТСО начальника ТВКУ МУП ЖКУ р.п. Бисерть Помаленького Виктора Сергеевича 16.05.2023 г. с 12.00 до 15.00
2.	Акты промывки систем отопления зданий и сооружений.	Выполнено	Акт о гидропневматической промывке системы отопления от 16.05.2023 г. в присутствии представителя ТСО начальника ТВКУ МУП ЖКУ р.п. Бисерть Помаленького Виктора Сергеевича 16.05.2023 г. с 12.00 до 15.00
3.	Акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции	Выполнено	Акт о гидропневматической промывке системы отопления от 16.05.2023 г. в присутствии представителя ТСО начальника ТВКУ МУП ЖКУ р.п. Бисерть

			Помаленького Виктора Сергеевича 16.05.2023 г. с 12.00 до 15.00
4.	Акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии их в проекте)	Выполнено	Дренаж тепловых сетей канальной прокладки не предусмотрен проектом
5.	Режимные карты для тепловых пунктов теплопотребляющих установок	Выполнено	Режимные карты для тепловых пунктов не предусмотрены в проекте
6.	Годовой план-график ремонта систем теплопотребления	Выполнено	Оборудование находится в удовлетворительном состоянии, ремонт не предусмотрен
7.	Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ.	Выполнено	Оборудование в ремонт не нуждается
8.	Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность	Выполнено	Акт о гидропневматической промывке системы отопления от 16.05.2023 в присутствии представителя ТСО начальника ТВКУ МУП ЖКУ р.п. Бисерть Помаленького Виктора Сергеевича 16.05.2023 г. с 12.00 до 15.00
9.	Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Выполнено	Состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии согласно договора теплоснабжения № 17/23-МК от 01.01.2023г. заключен с МУП ЖКУ р.п. Бисерть, утвержден директором – Ряпасовым Олегом Александровичем
10.	Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление)	Выполнено	Акты: № 12 о проведении осмотра здания и эвакуационных выходов и дверей от 03.07.2023 г. комиссией назначенной приказом заведующего МКДОУ №4 - д/с «Одуванчик» с.Киргишаны.
11.	Акты проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду	Выполнено	Договор теплоснабжения № 17/23-МК от 01.01.2023г. заключен с МУП ЖКУ р.п. Бисерть, утвержден директором – Ряпасовым Олегом Александровичем. Приказ № 9 «О назначении ответственного за проверку индивидуальных тепловых путей» МКДОУ №4-д/с «Одуванчик» от 17.08.2023 г.
12.	Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета.	Выполнено	Договор теплоснабжения № 17/23-МК от 01.01.2023г. заключен с МУП ЖКУ р.п. Бисерть, утвержден директором – Ряпасовым Олегом Александровичем
13.	Акт проверки работоспособности защит систем теплопотребления.	Выполнено	Договор теплоснабжения № 17/23-МК от 01.01.2023г. заключен с МУП ЖКУ р.п. Бисерть, утвержден директором – Ряпасовым Олегом Александровичем
14.	Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	Выполнено	Акт № 14 от 03.07.2023 г. «Проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов»
15.	Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала.	Выполнено	Паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала не предусмотрено проектом
16.	Акт присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения	Выполнено	Присоединение произведено в ноябре 2013 году. Договор теплоснабжения № 17/23-МК от 01.01.2023г. заключен с МУП ЖКУ р.п. Бисерть, утвержден директором – Ряпасовым Олегом Александровичем

17.	Акт проверки на плотность оборудования тепловых пунктов	Выполнено	Акт № 15 от 03.07.2023 г. «Испытания на плотность и прочность системы отопления»
18.	Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя	Выполнено	Договор теплоснабжения № 17/23-МК от 01.01.2023г. заключен с МУП ЖКУ р.п. Бисерть, утвержден директором – Ряпасовым Олегом Александровичем
19.	Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	Выполнено	Шайбирование не предусмотрено проектом
20.	Справка о задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	Выполнено	Акт сверки взаимных расчетов за период: 01.01.2023-18.08.2023 МУП ЖКУ р.п. Бисерть, 18.08.2023 г.
21.	Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок.	Выполнено	Договор теплоснабжения № 17/23-МК от 01.01.2023г. заключен с МУП ЖКУ р.п. Бисерть, утвержден директором – Ряпасовым Олегом Александровичем
22.	Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту.	Выполнено	Договор теплоснабжения № 17/23-МК от 01.01.2023г. заключен с МУП ЖКУ р.п. Бисерть, утвержден директором – Ряпасовым Олегом Александровичем
23.	Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.	Выполнено	Перечень аварийного запаса согласно договора теплоснабжения № 17/23-МК от 01.01.2023г. заключен с МУП ЖКУ р.п. Бисерть, утвержден директором – Ряпасовым Олегом Александровичем
24.	Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии	Выполнено	Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии согласно договора теплоснабжения № 17/23-МК от 01.01.2023г. заключен с МУП ЖКУ р.п. Бисерть, утвержден директором – Ряпасовым Олегом Александровичем

Готово

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

**Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 4
– детский сад «Одуванчик» с.Киргишаны**

(наименование объекта)

Готово к отопительному периоду 2023-2024 гг.

Документы, рассмотренные комиссией представлены:

1. Акт о гидропневматической промывке системы отопления от 16.05.2023 г. в присутствии представителя ТСО начальника ТВКУ МУП ЖКУ р.п. Бисерть Помаленького Виктора Сергеевича 16.05.2023г. с 12.00 до 15.00
2. Акт о гидропневматической промывке системы отопления от 16.05.2023 г. в присутствии представителя ТСО начальника ТВКУ МУП ЖКУ р.п. Бисерть Помаленького Виктора Сергеевича 16.05.2023 г. с 12.00 до 15.00
3. Акт о гидропневматической промывке системы отопления от 16.05.2023 г. в присутствии представителя ТСО начальника ТВКУ МУП ЖКУ р.п. Бисерть Помаленького Виктора Сергеевича 19.08.2022 г. с 12.00 до 15.00
4. Акт о гидропневматической промывке системы отопления от 16.05.2023 г в присутствии представителя ТСО начальника ТВКУ МУП ЖКУ р.п. Бисерть Помаленького Виктора Сергеевича 16.05.2023 г. с 12.00 до 15.00
5. Состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии согласно договора теплоснабжения № 17/23-МК от 01.01.2023г. заключен с МУП ЖКУ р.п. Бисерть, утвержден директором – Ряпасовым Олегом Александровичем
6. Акты: № 12 о проведении осмотра здания и эвакуационных выходов и дверей от 03.07.2023 г. комиссией

назначенной приказом заведующего МКДОУ №4 - д/с «Одуванчик» с.Киргишаны.

7. Договор теплоснабжения № 17/23-МК от 01.01.2023г. заключен с МУП ЖКУ р.п. Бисерть, утвержден директором – Рясасовым Олегом Александровичем.

8. Договор теплоснабжения № 17/23-МК от 01.01.2023г. заключен с МУП ЖКУ р.п. Бисерть, утвержден директором – Рясасовым Олегом Александровичем.

9. Договор теплоснабжения № 17/23-МК от 01.01.2023г. заключен с МУП ЖКУ р.п. Бисерть, утвержден директором – Рясасовым Олегом Александровичем.

10. Приказ № 9. «О назначении ответственного за проверку индивидуальных тепловых путей» от 17.08.2023 г., утверждён заведующей МКДОУ № 4-д/с «Одуванчик» с.Киргишаны..

11. Акт № 14 от 03.07.2023 г. «Проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов» МКДОУ № 4-д/с «Одуванчик» с. Киргишаны..

12. Присоединение произведено в ноябре 2013 году. Договор теплоснабжения № 17/23-МК от 01.01.2023г. заключен с МУП ЖКУ р.п. Бисерть, утвержден директором – Рясасовым Олегом Александровичем

12. Акт № 15 от 03.07.203 г. «Испытания на плотность и прочность системы отопления» МКДОУ № 4-д/с «Одуванчик», с.Киргишаны».

13 . Договор теплоснабжения № 17/23-МК от 01.01.2023г. заключен с МУП ЖКУ с МУП ЖКУ р.п. Бисерть, утвержден директором – Рясасовым Олегом Александровичем.

14. Акт сверки взаимных расчётов за период 01.01.2-23-18.08.2023 г. между МУП ЖКУ р.п. Бисерть и МКДОУ № 4д/с» Одуванчик» с.Киргишаны (задолженность отсутствует).


15. Договор теплоснабжения № 17/23-МК от 01.01.2023г. заключен с МУП ЖКУ р.п. Бисерть, утвержден директором – Рясасовым Олегом Александровичем.

16. Договор теплоснабжения № 17/23-МК от 01.01.2023г заключен с МУП ЖКУ р.п. Бисерть, утвержден директором – Рясасовым Олегом Александровичем.


17. Перечень аварийного запаса согласно договора теплоснабжения № 17/23-МК от 01.01.2023г. заключен с МУП ЖКУ р.п. Бисерть, утвержден директором – Рясасовым Олегом Александровичем.

18. Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии согласно договора теплоснабжения № 17/23-МК от 01.01.2023г. заключен с МУП ЖКУ р.п. Бисерть, утвержден директором – Рясасовым Олегом Александровичем.

Председатель комиссии:


Д.Г. Шторх
(подпись, расшифровка подписи)


Члены комиссии


О.А. Рясасов
(подпись, расшифровка подписи)


В.Я. Выров
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

"21" _____ 08 _____ 2023 г.

 / Бобрик О.В. /
ф.и.о

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 416534327891003442290759540767602278017667815832

Владелец Бобрик Ольга Валерьевна

Действителен с 25.08.2023 по 24.08.2024